



ПАМЯТКА

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Необходимо обеспечить выполнение минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а именно:

- произвести осмотр и обеспечить работоспособное состояние: систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных шкафов, противодымной защиты, внутридомовых электросетей, аварийного освещения;
- с целью беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым домам довести до жителей правила парковки личных автотранспортных средств, с учетом проезда пожарно-спасательной техники;
- следить за состоянием пожарных лестниц, лазов, эвакуационных проходов и выходов, обеспечить исправное состояние доводчиков на дверях;
- организовать очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда;
- провести профилактические беседы и инструктажи с социально незащищенной категорией граждан, лицами ведущими асоциальный образ жизни и входящими в группу риска;
- разместить на информационных стендах в подъездах жилых домов информацию о близ расположенных площадках для запуска пиротехники.



Полный перечень требований пожарной безопасности представлен в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)

- За несоблюдение требований пожарной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ

**СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ** **112**

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: **01**, С МОБИЛЬНОГО: **101**; ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: **8 (498) 505-41-70**

www.50.mchs.gov.ru



Главное управление МЧС России по Московской области



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В целях обеспечения пожарной безопасности жилых помещений (квартир) необходимо соблюдать и выполнять следующие требования пожарной безопасности:

- в целях раннего обнаружения пожара, оборудовать жилое помещение автономными дымовыми пожарными извещателями (типа ИП 212-142);
- рекомендуется обеспечить свои квартиры первичными средствами пожаротушения типа ОП (огнетушитель порошковый) или ОУ (огнетушитель углекислотный);
- при парковке личного автотранспорта на придомовой территории оставлять место для проезда пожарно-спасательной техники;
- с целью предотвращения утечки тока, приводящей к пожару, оборудовать жилые помещения устройствами защитного отключения;
- не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;
- не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- исключить случаи одновременного подключения к одному источнику электропитания (штепсельной розетке) нескольких электроприборов большой мощности, так как это ведет к перегрузке электросети и может стать причиной пожара;
- запрещается использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц;
- исключить случаи применения пиротехнических изделий на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений).



Полный перечень требований пожарной безопасности представлен в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)

За несоблюдение требований пожарной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ

**СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 112**

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 01, С МОБИЛЬНОГО: 101; ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (498) 505-41-70

www.50.mchs.gov.ru